



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305
телефон: (011) 32-82-736, телекакс: (011) 21-81-668
Број: 393-4/0-02-2722/3
Датум: 22. јул 2016. године

На основу члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 13. став 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16), а у вези са чланом 4. став 2. и чланом 6. став 2. Правилника о начину овлашћивања привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила и о вођењу регистра овлашћених тела („Службени гласник РС”, број 89/10), решавајући по захтеву овлашћеног тела ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO ZA MERENJA I ISPITIVANJA, ZRENJANIN из Зрењанина, Кеј 2. октобра 13, за измену Решења Министарства привреде број: 021-03-214/2015-07 од 10. децембра 2015. године, на предлог радне групе за решавање захтева за измену овлашћивања којим је утврђена испуњеност услова за обављање послова оверавања одређених напонских мерних трансформатора који је поднело наведено овлашћено тело (у даљем тексту: Радна група), која је образована Решењем в. д. директора Дирекције за мере и драгоцене метале (у даљем тексту: Дирекција), број: 393-4/0-02-2722/1 од 6. јула 2016. године, в. д. директора Дирекције доноси

РЕШЕЊЕ

1. МЕЊА СЕ Решење Министарства привреде број: 021-03-214/2015-07 од 10. децембра 2015. године, којим се овлашћује ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO ZA MERENJA I ISPITIVANJA, ZRENJANIN из Зрењанина, Кеј 2. октобра 13, као овлашћено тело за обављање послова оверавања мерних трансформатора који се користе за обрачун електричне енергије, тако да тачка 1. подтачка 2) диспозитива и тачка 2. диспозитива гласе:

„2) Напонски мерни трансформатори

- примарни називни напони: $110/\sqrt{3}$ kV/100 V, $110/\sqrt{3}$ kV/100/ $\sqrt{3}$ V, 35 kV/100 V, 35 kV/ $\sqrt{3}$ /100/ $\sqrt{3}$ V, 30 kV/100 V, 30/ $\sqrt{3}$ kV/100/ $\sqrt{3}$ V, 20 kV/100 V, 20/ $\sqrt{3}$ kV/100/ $\sqrt{3}$ V, 10 kV/100 V, 10/ $\sqrt{3}$ kV/100/ $\sqrt{3}$ V, 6 kV/100 V, 6/ $\sqrt{3}$ kV/100/ $\sqrt{3}$ V;
- секундарни називни напони: 100 V, 100 V/ $\sqrt{3}$ V, 2 x 57,7 V;
- називне снаге: 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA, 300 VA;
- класе тачности 0,1; 0,2 и 0,5.

2. ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO ZA MERENJA I ISPITIVANJA, ZRENJANIN из Зрењанина, Кеј 2. октобра 13, обављаће послове првог и ванредног оверавања мерних трансформатора који се користе за обрачун електричне енергије из тачке 1. диспозитива овог решења у

складу са Прилогом 2 Правилника о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Службени гласник РС”, број 66/15).”

2. У преосталом делу решење из тачке 1. диспозитива овог решења остаје непромењено.

Образложение

Овлашћено тело ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO ZA MERENJA I ISPITIVANJA, ZRENJANIN из Зрењанина, Кеј 2. октобра 13, је Решењем Министарства привреде Број: 021-03-214/2015-07 од 10. децембра 2015. године овлашћено за обављање послова оверавања одређених мерних трансформатора који се користе за обрачун електричне енергије.

Ово овлашћено тело поднело је дана 22. јуна 2016. године Дирекцији захтев, а 15. јула 2016. године и допуну захтева за измену овлашћивања утврђеног наведеним решењем, тражећи да се овлашћивање за обављање послова оверавања мерних трансформатора који се користе за обрачун електричне енергије усклади са важећим Обимом акредитације, односно да се утврђени обим овлашћивања допуни и прошири и на обављање послова првог и ванредног оверавања мерних трансформатора који се користе за обрачун електричне енергије (напонских и струјних мерних трансформатора), као и да се измене горња граница опсега мерења напонских мерних трансформатора примарног напона до 76,2 kV следећих метролошких карактеристика: примарни називни напони: $110/\sqrt{3}$ kV/100 V, $110/\sqrt{3}$ kV/100/ $\sqrt{3}$ V, 35 kV/100 V, 35 kV/ $\sqrt{3}$ /100 $\sqrt{3}$ V, 30 kV/100 V, 30/ $\sqrt{3}$ kV/100 $\sqrt{3}$ V, 20 kV/100 V, 20/ $\sqrt{3}$ kV/100 $\sqrt{3}$ V, 10 kV/100 V, 10/ $\sqrt{3}$ kV/100 $\sqrt{3}$ V, 6 kV/100 V, 6/ $\sqrt{3}$ kV/100 $\sqrt{3}$ V; секундарни називни напони: 100 V, 100 V/ $\sqrt{3}$ V, 2 x 57,7 V; називне снаге: 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA, 300 VA; класе тачности 0,1; 0,2 и 0,5, у складу са Прилогом 2 Правилника о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Службени гласник РС”, број 66/15).

Радна група је, у поступку решавања захтева за измену овлашћивања, на основу захтева, допуне захтева и приложенх доказа утврдила да је подносилац захтева приложио следећу документацију: прилог Сертификата о акредитацији број: 06-161 - Обим акредитације који важи од 10. јуна 2016. године и који замењује Обим од 30. септембра 2015. године, додељен ELEKTROTEHNIČKOM INSTITUTU DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO ZA MERENJA I ISPITIVANJA, ZRENJANIN из Зрењанина, Кеј 2. октобра 13, Списак мерне опреме тела за оверавање од 20. јуна 2016. године, важеће уверење о еталонирању за еталон - напонски мерни трансформатор, као и доказ о уплати републичке административне таксе.

Чланом 13. став 3. Закона о метрологији прописано је да ће Дирекција укинути, односно изменити решење о овлашћивању уколико је овлашћеном телу изменењен обим акредитације.

Чланом 4. став 2. тачка 2) Правилника о начину овлашћивања привредних субјекта и других правних лица за обављање послова оверавања мерила и о вођењу регистра овлашћених тела прописано је да решење о овлашћивању, између осталог, садржи и назив метролошког прописа на основу кога се тражи овлашћивање и број службеног гласила Републике Србије у коме је тај пропис објављен, као и врсте мерила за чије оверавање се даје овлашћивање и њихове називне опсеге, док је чланом 6. став 2. истог правилника прописано да се у Регистар овлашћених тела за оверавање мерила уписују и промене података из члана 5. став 1. овог правилника, односно података који се односе на називне опсеге, податке о тачности мерила, односно класама тачности тих мерила.

Увидом у прилог Сертификата о акредитацији број: 06-161 - Обим акредитације који важи од 10. јуна 2016. године и који замењује Обим од 30. септембра 2015. године, утврђено је да је подносилац захтева акредитован према стандарду SRPS ISO/IEC 17020:2012, као контролно тело типа Ц. Такође, утврђено је да обим послова који је наведен у Обиму акредитације, између осталог, садржи прво и ванредно контролисање струјних трансформатора највеће примарне струје од 5 A до 1000 A, као и напонских мерних трансформатора примарног напона до 76,2 kV, класе тачности 0,1; 0,2 и 0,5, у складу са Правилником о мерним трансформаторима који се користе за обрачун електричне енергије („Службени гласник РС”, број 66/15).

Имајући у виду да је подносилац захтева затражио измену овлашћивања ради усклађивања овлашћивања са важећим Обимом акредитације, као и да је Радна група у записнику од 15. јула 2016. године констатовала да је подносилац доставио доказе којима потврђује испуњеност услова за измену Решења Министарства привреде Број: 021-03-214/2015-07 од 10. децембра 2015. године, сагласно члану 13. став 3. Закона о метрологији и предложила да в.д. директора Дирекције да усвоји захтев овлашћеног тела ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT DIMITRIJE ELECTRO COMPANY DOO ZA MERENJA I ISPITIVANJA, ZRENJANIN из Зрењанина, Кеј 2. октобра 13, Број: 393-4/0-02-2722 од 22. јуна 2016. године, решено је као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству привреде у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се шаље поштом или се предаје непосредно преко Дирекције за мере и драгоцене метале.

Републичка административна такса за захтев и решење наплаћена је у укупном износу од 1.020,00 динара у корист буџета Републике Србије, у складу са чланом 5. и Тарифним бројем 1. став 1. и Тарифним бројем 19. став 1. тачка 2) одредаба Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11 - усклађени динарски износи, 55/12 - усклађени динарски износи, 93/12, 47/13 - усклађени динарски износи, 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени динарски износи, 45/15 - усклађени динарски износи, 112/15 и 50/16 – усклађени динарски износи).

ДОСТАВИТИ:

- Подносиоцу захтева
- Одељењу за правне и опште послове
- Регистру овлашћених тела – МП
- Архиви

